

# Protokol o určení vnějších vlivů

vypracovaný odbornou komisí  
číslo protokolu: 230104

**Česká pošta, s.p., pobočka Ivančice**  
**Komenského nám. 21/9, 664 91 Ivančice**

Složení komise:

předseda komise:	Bc. Martin Olbrecht
projektant elektro:	Milan Štěpánek,
zástupce investora:	Ing. Lenka Nováková, správa Město Ivančice
zástupce investora:	Mgr. Liběna Kubíková, správa Město Ivančice
zástupce uživatele:	Martin Eliáš, stavební technik, Česká pošta, s.p.

ČÍSLO KOPIE

Datum: 03 / 2023

Název stavby:       Obnova elektroinstalace

Stavební objekty:   Česká pošta, s.p., pobočka Ivančice

Místo stavby:       Komenského nám. 21/9, 664 91 Ivančice

Investor:           Město Ivančice, IČ: 00281859  
                      Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Použité podklady:   - stavební výkresy  
                      - projekt profese silnoproudá zařízení  
                      - požárně bezpečnostní řešení  
                      - podklady ostatních profesí

Počet listů:         3

**Popis objektu:**

Jedná se o stávající bytový dům, kde je v 1.NP umístěna provozovna Česká pošta, s.p., pobočka Ivančice. Napojení na el. energii je ze stávajícího elektroměrového rozvaděče v 1.NP na chodbě schodiště do bytové části.

U provozovny pošty je navržena komplexní výměna elektroinstalace, nový hlavní rozváděč RHP a nové hlavní a nouzové osvětlení.

Páteřní elektrické rozvody budou umístěny nad nový podhled do kovových žlabů, svody k jednotlivým prvkům budou vedeny v drážkách pod omítkou.

Jedná se o prostory občanské vybavenosti. Účel užívání stavby zůstane zachován.

Podrobný popis objektu a technické řešení viz technická zpráva elektro.

Členění místností dle výkresů. Zařazení jednotlivých prostorů v příložené tabulce místností.

Protokol řeší pouze prostory provozovny pošty.

**Rozhodnutím komise jsou vnější vlivy jednoznačně určeny**

Podpis předsedy komise:

předseda komise: Bc. Martin Olbrecht

.....

v Brně

dne.....

OZN.	Místnost - prostor	Vnější vlivy	Prostor
<b>Podlaží: 1. nadzemní podlaží - 1.NP</b>			
101	ZÁVĚTRÍ	normální	bezpečné
102	HALA	normální	bezpečné
103	PŘEPÁŽKY	normální	bezpečné
104	BALÍKOVA+PŘÍJEM ZÁSILEK	normální	bezpečné
105	DORUČOVATELKY	normální	bezpečné
106	SKLAD DORUČOVATELKY	normální	bezpečné
107	CHODBA	normální	bezpečné
108	ŠATNA	normální	bezpečné
109	CHODBA WC	normální	bezpečné
110	SPRCHA	ČSN 33 2000-7-701 ed.2	
111	WC	normální	bezpečné
112	WC	normální	bezpečné
113	VÝLEVKA	normální	bezpečné
114	CHODBA WC	normální	bezpečné
115	WC	normální	bezpečné
116	WC	normální	bezpečné
117	SKLAD	normální	bezpečné
118	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO	normální	bezpečné
119	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	normální	bezpečné
120	CHODBA	normální	bezpečné
121	SKLAD PŘEPÁŽKY	normální	bezpečné
122.1	PŘEPÁŽKA	normální	bezpečné
122.2	PŘEPÁŽKA KLIENSKÁ	normální	bezpečné
123	POKLADNA-KANCELÁŘ, BANKOMAT	normální	bezpečné
124	TREZOR	normální	bezpečné
125	RAMPA	AA7,AD3, AN3	zvlášť nebezpečné
x	VSTUP/CHODNÍK	AA7,AD3, AN3	zvlášť nebezpečné
V tabulce jsou uvedeny pouze vnější vlivy, odchylné od normálních			
Na hořlavých látkách postupovat podle ČSN 33 2312			
Umývací prostory dle ČSN 33 2130 ed.2; ve sprchách postupovat dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2			
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních			
Normální vnější vlivy (ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3/Z1,2,ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1):			
AA 5, AB 5, AC 1, AE 1, AD 1, AF 1, AG 1, AH 1,			
AK 1, AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS 1			
BA 1, BC 2, BD 1, BE 1			
CA 1, CB 1, atd.			