

LEGENDA:

- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SOUMRÁKOVÉ ČIDLO – pro spínání reklamy
- KABELOVÝ VÝVOD 230V (rezerva 2m)

- A1 *2 Beghelli SpA 40807 PRO/RIF 75W SD 4K
- B1 *57 Beghelli SpA 70085 BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K
- B2 *15 Beghelli-SIE 70091 BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K
- C1 *1 Beghelli SpA F70LED PRO LED 1X70 4K
- D1 *13 Beghelli-Elplast A44-10160CM Lunako LED
- D2 *7 Beghelli-Elplast A44-10210CM LUNAKO LED 36w
- E1 *3 Beghelli-Elplast A71-10331CED DWL LED 15W 4000K
- N1 *8 Beghelli SpA 19338 LLARG DWRC AT OPT 24W SA LTO_long
- N2 *10 Beghelli SpA 19338 LLARG DWRC AT OPT 24W SA LTO_wide
- N3 *8 Beghelli SpA – Emergency Lighting 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO
- N4 *7 Beghelli FORMULA65 19290 + 19044 Signalizační tabulky

ZHOTOVITEL EL77 s.r.o. IČ: 253 29 821	ZODP. PROJEKTANT : Bc.Martin Olbrecht	
PROFESE EL:Pražákova 346/48, 619 00 Brno	KONTROLOVAL : Milan Štěpánek	
INVESTOR: Město Ivančice, IČ: 00281859	DATUM :	03/2023
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	STUPEŇ :	ZD
STAVEBNÍ OBJEKT: Česká pošta, s.p., pobočka Ivančice	ČÍSLO ZAKÁZKY :	230104
MÍSTO STAVBY: Komenského nám. 21/9, 664 91 Ivančice	REVIZE:	00
NÁZEV STAVBY: Obnova elektroinstalace	MĚŘITKO: 1:100	FORMÁT: 2x44
ČÁST : D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky	ČÍSLO PŘÍLOHY :	
OBSAH :PŮDORYS 1.NP(VÝŘEZ POŠTA)–UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	06	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Pozn.: rastr 600x600 snížení o 1m od stropu

m.č.	název místnosti	ČP min. osvětlenost [lx]	strop	nouzové osvětlení	orient.plocha [m2]
101	ZÁDVEŘÍ	dle ČSN	rastr: 600x600	NO+směr úniku	6,5
102	HALA	500 nad přepážkami	rastr: 600x600	NO+směr úniku	75
103	PŘEPÁŽKY	500	rastr: 600x600	NO	33,5
104	BALÍKOVA+PŘÍJEM ZÁSILEK	500	rastr: 600x600	NO	75,5
105	DORUČOVATELKY	500	rastr: 600x600 +min. vata tl.14cm	NO	31,5
106	SKLAD DORUČOVATELKY	dle ČSN	štuková omítka	–	
107	CHODBA	dle ČSN	štuková omítka	NO	
108	ŠATNA	dle ČSN	štuková omítka	–	
109	CHODBA WC	dle ČSN	SDK podhled	–	
110	SPRCHA	neřešeno	–	–	
111	WC	dle ČSN	SDK podhled	–	
112	WC	dle ČSN	SDK podhled	–	
113	VÝLEVKA	dle ČSN	štuková omítka	–	
114	CHODBA WC	neřešeno	–	–	
115	WC	neřešeno	–	–	
116	WC	neřešeno	–	–	
117	SKLAD	dle ČSN	štuková omítka	–	
118	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO	dle ČSN	rastr: 600x600	NO	7
119	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	dle ČSN	rastr: 600x600	NO	14,5
120	CHODBA	dle ČSN	štuková omítka	NO	
121	SKLAD PŘEPÁŽKY	dle ČSN	štuková omítka	–	
122.1	PŘEPÁŽKA	500	rastr: 600x600	NO	12,5
122.2	PŘEPÁŽKA KLIENSKÁ	500	rastr: 600x600	NO	14,5
123	POKLADNA-KANCELÁŘ, BANKOMAT	dle ČSN	rastr: 600x600	NO	17,5
124	TREZOR	dle ČSN	štuková omítka	–	
125	RAMPA	dle ČSN	na fasádu	–	