

<b>Bilance spotřeby el. energie_odborný odhad a výhled</b>			
Městský úřad Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice			
Dne: 01.09.2023			
<i>Druh odběru</i>	<i>Instalovaný příkon (kW)</i>	<i>Současnost</i>	<i>Vypočtený příkon (kW)</i>
Osvětlení vnitřní+dvůr+NO	40,00	0,90	36,00
Zásuvky 230V, přenosné spotřebiče, PC, tiskárny atd.	100,00	0,20	20,00
Stavba, technologie:			
vjezdová brána	2,00	0,30	0,60
zásuvkové skříně dvůr	7,00	0,50	3,50
žaluzie, rolety - rezerva	20,00	0,30	6,00
výtah - rezerva	7,50	0,70	5,25
Dílenské vybavení	20,00	0,20	4,00
VZT	10,00	0,50	5,00
MaR	4,00	0,70	2,80
ÚT	3,00	0,50	1,50
SLP	5,00	0,70	3,50
Klimatizace (nová)	42,50	0,90	38,25
ZTI, ohřev TUV	20,00	0,50	10,00
Rezerva	10,00	1,00	10,00
Rezerva DoS 22kW	22,00	1,00	22,00
Napojení PBZ - rezerva	10,00	0,50	5,00
<b>Celkem (kW)</b>	<b>323,00</b>		<b>173,40</b>
Provozní soudobost		0,80	
<b>Příkon výpočtový celkem (kW)</b>			<b>138,72</b>
<b>Proud výpočtový (A)</b>			<b>206,66</b>
<b>Výpočtový HLJ (A)</b>			<b>200A</b>
Pozn.:			
Ve stávajícím RE je instalován: 2ks HLJ 3x63A + napojení z kina pro přístavek ve dvoře: PH000 3x125A			
Instalace dobíjecích stanic pro el.mobily není řešena v rámci této bilance			