



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Atelier V8 s.r.o.  
Ing. Jitka Vágnerová  
Ve Zmolách 10  
67573 Kralice nad Oslavou

Znojmo, 20.05.2024

**Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy  
(elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Název stavby: Park u Cihelny Ivančice

Místo stavby: KÚ Ivančice (655724), žadatelem vyznačené zájmové  
území

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN  
Nadzemní vedení VN  
Distribuční trafostanice VN/NN  
Podzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace **udělujeme souhlas**  
s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy,  
který se vztahuje k Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy  
č. 26266696, s platností do 07.09.2025, při splnění následujících podmínek.  
Dotčené venkovní i kabelové elektrické vedení je provozováno ve veřejném  
zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při  
užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho  
poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména  
tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění  
venkovního i kabelového elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního i kabelového  
elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví  
elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění  
stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování

**EG.D, a.s.**  
Správa sítě střed  
Rooseveltova 3628/8a  
669 02 Znojmo  
www.egd.cz

Pavel Sova  
T +420-51536-4758  
pavel.sova@egd.cz

Naše značka  
P6546-27124476

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje  
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb.  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
  - b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6.
3. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob.
  4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**Správce VN, NN:**

Petr Kohout, tel.: 51536-4747, mail: petr.kohout@egd.cz

**Ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg·d**  
EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001