

Bilance spotřeby el. energie_odborný odhad a výhled			
Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností (OSČ)			
Petra Bezruč 1014/4, 66491 Ivančice, par.č.1578, k.ú.:Ivančice[655724]			
Druh odběru	Instalovaný příkon (kW)	Současnost	Vypočtený příkon (kW)
Stávající max. příkon objektu: HLJ 3x40A; EAN OM: 859182400200549649	27,50	0,90	24,75
Klimatizace - nové chlazení budovy, dle DPS P19P250, z 02/2020	10,80	1,00	10,80
Rezerva	15,00	1,00	15,00
Celkem (kW)	53,30		50,55
Provozní soudobost		0,80	
Příkon výpočtový celkem (kW)			40,44
Proud výpočtový (A)			60,25
Výpočtový HLJ (A)			63A
Poznámky:			
Ve stávajícím/původním RE je instalován: HLJ 3x40A			
Nově sjednaná hodnota dle SoP 9002074663 HLJ 3x63A (FVE)			
Instalace dobíjecích stanic pro el.mobily není řešena v rámci této bilance			
Vypracoval: Bc. Martin Olbrecht, dne: 22.10.2025			