

## Bilance spotřeby el. energie

Obnova elektroinstalace a nové napojení na DSNN-eg.d

Mateřská škola Alexovice, Tovární 168/16, 664 91 Ivančice

Vypracováno: 17.03.2026

<i>Druh odběru</i>	<i>Instalovaný příkon (kW)</i>	<i>Náročnost beta</i>	<i>Vypočtený příkon (kW)</i>
Světla	2,65	0,80	2,12
Zásuvky	30,00	0,10	3,00
Technologie gastro	20,00	0,50	10,00
Výtahy gastro	1,50	0,50	0,75
Stavba-žaluzie	1,20	0,70	0,84
VZT	1,20	0,70	0,84
SLP	1,40	0,85	1,19
AVT	1,00	0,80	0,80
Klimatizace-rezerva	7,20	0,70	5,04
MaR-ÚT+ZTI kotelna	3,00	0,70	2,10
Rezerva	10,00	1,00	10,00
<b>Celkem (kW)</b>	<b>79,15</b>		<b>36,68</b>
<b>Provozní soudobost</b>		<b>0,90</b>	
<b>Výp. příkon celkem (kW)</b>			<b>33,01</b>
<b>I<sub>výp</sub> (A)</b>			<b>49,18</b>
<b>HLJ (A)</b>			<b>3x50A</b>
Příprava HLJ (A)			3x50A
Předpokládaná roční spotřeba (MWh)			46,22
pozn.: stávající OM: EAN: 859182400200814914; ELM: 5000012007, HLJ-3x50A, sazba-C02d			